

TUTKIMUSLAUSUNTO


Viitteemme 234676

Lausunto Nro 9166

Tuote	Kaapelihyllyn jatkokappaleet
Tyyppi	Kaapelihylly KS80 Jatkokappaleet SSR ja SSU
Asiakas	Mekajohtotiet Oy Konetie 25 90630 OULU, FINLAND
Valmistaja	Mekajohtotiet Oy Konetie 25 90630 OULU, FINLAND
Tekniset tiedot	Kts. lisätietoja sivu 2(2)
Muut tiedot	Tämä lausunto koskee vain testattua tuotetta. Tuotteella ei ole FI-merkin käyttöoikeutta.
Lausuntopäivämäärä	2004-09-17

SGS Fimko Oy

Allekirjoitus

Heikki Kuusela
Projektipäällikkö

Lausunto Nro 9166

Lisätietoja

Standardi EN 61537:2001 Cable tray systems and cable ladder systems for cable management ei vaadi kaapelihylly järjestelmien jatkokappaleiden lyhytaikaisten virtakestoisuuden määrittämistä vikatilanteissa.

Jatkokappaleet SSR ja SSU on poikkipinta-alaltaan suurempia kuin kaapelihylly KS80 joiden jatkamiseen jatkokappaleet SSR ja SSU on tarkoitettu. Jatkokappaleet on ruuvikiinnitteisiä eikä jatkokappaleita voida avata ilman työkalua ja niillä on riittävä kosketuspinta kaapelihyllyyn. Näin ollen jatkokappaleilla SSR ja SSU saadaan aikaan riittävä sähköinen liitos kaapelihyllyjen KS80 jatkamiseen.

Asennuksissa kaapelihyllyä ei saa käyttää suojamaadoitusjohtimena, koska näissä ei voida varmistaa suojamaadoitusyhteyden pysyvyyttä pitkäaikaisessa käytössä.

